

省エネ適判、BELS申請書類チェックリスト

書類の種類		明示すべき事項	新築	既存 建築物	☑
BELS 申請	BELSに係る評価申請書（委任状を兼ねる）	申請者及び建築主の氏名又は名称(フリガナ共)	弊社 作成	弊社 作成	
		代表者氏名(フリガナ共)			
		住所			
		設計者、代理者情報			
		建築物の新築(*既存の場合も必要)竣工時期 (計画中の場合は予定時期)			
		申請対象部分の改修竣工時期			
省 エ ネ 適 判	BELSに係る評価物件掲載承諾書	(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページへの公開・非公開の選択、アピールポイント等	弊社 作成	弊社 作成	
	BELSプレート・シール申込書	プレートもしくはシールの種類・サイズ・枚数	弊社 作成	弊社 作成	
		納品先			
	計画書(建築物エネルギー消費性能適合性判定)	建築主の氏名又は名称(フリガナ共)	弊社 作成	弊社 作成	
		代表者氏名(フリガナ共)			
		住所			
		電話番号			
		代理者、設計者情報			
		工事着手予定日			
		工事完了予定日			
	計画通知書(建築物エネルギー消費性能適合性判定)	同上	弊社 作成	弊社 作成	
	設計内容説明書(建築物エネルギー消費性能適合性判定)		弊社 作成	弊社 作成	
	委任状兼同意書(建築物エネルギー消費性能適合性判定)		記名	記名	
建築確認申請書		第一面～六面	○	△既存	
建 築 図	付近見取図	方位、道路及び目標となる地物	○	○既存	
	建物配置図	縮尺及び方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置 申請に係る建築物と他の建築物の別	○	○既存	
	求積図(床面積、敷地面積、建築面積、延べ面積)	床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式	○	△既存	
	用途別(室毎)床面積表	用途別(室毎)の床面積	○	△既存	
	立面図(東西南北)	縮尺、外壁及び開口部の位置	○	○既存	
	断面図、詳細断面図、矩計図	縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒・ひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、構造、床の高さ、構造・床下及び基礎の構造、断熱材の種類、厚さ	○	○既存	
	建具表、キープラン	建具配置図(建具記号表記)	○	○既存	
		建具の種類、ガラスの種類	○	○既存	
		建具寸法	○	○既存	
		ブラインドボックス、カーテンボックスの有無	○	○既存	
		その他、省エネに資する建築内容	△	△既存	
	仕様書(外部仕上表を含む)	部材の種類及び寸法 ※特に断熱材	○	○既存	
	各階平面図	縮尺及び方位	○	○既存	
		間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ	○	○既存	
		壁の位置及び種類	○	○既存	
		開口部の位置及び構造	○	○既存	

書類の種類		明示すべき事項	新築	既存 建築物	☑
機 器 表	空調調和設備 空調機器表	エアコン、熱源機、ポンプ、空気調和機、冷却塔、その他の機器の種別、仕様	○	○既存	
		系統名称、(参考) 型番	○	○既存	
		能力、定格消費電力、定格燃料消費量	○	○既存	
		冷暖切り替え、冷暖同時供給	○	○既存	
		ポンプ流量、定格電力、揚程	△	△既存	
		(自動制御システムによる)風量制御の有無	△	△既存	
		(自動制御システムによる)流量制御の有無	△	△既存	
		その他、省エネに資する内容	△	△既存	
	機械換気設備 換気機器表	換気に類する設備の種別、仕様及び数	○	○既存	
		型番、設置場所	○	○既存	
		風量、定格消費電力	○	○既存	
		全熱交換効率、ローター電力	△	△既存	
		予熱時外気取入れの有無	△	△既存	
		外気冷房制御の有無	△	△既存	
		自動換気切替機能の有無	△	△既存	
		CO2/CO制御、温度制御の有無	△	△既存	
		高効率電動機利用	△	△既存	
		インバーター利用	△	△既存	
		その他、省エネに資する内容	△	△既存	
	照明設備 照明姿図	照明設備の種別、仕様及び数	○	○既存	
		機器型番	○	○既存	
		(自動制御システムによる)在室感知制御の有無	△	△既存	
		(自動制御システムによる)明るさ検知制御の有無	△	△既存	
		タイムスケジュール制御の有無	△	△既存	
		初期照度補正機能の有無	△	△既存	
		その他、省エネに資する内容	△	△既存	
	給湯設備 給湯機器表	給湯器の種別、仕様及び数	△	△既存	
		太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数	△	△既存	
		節湯器具の種別及び数(給湯器、太陽熱、節湯器具)型番、設置場所	△	△既存	
	昇降機 機器表	昇降機の種別、数、積載量	△	△既存	
		定格速度及び速度制御方法	△	△既存	
		輸送能力係数	△	△既存	
	太陽光発電 機器表	太陽光発電パネル型番、パネル枚数、定格発電量	△	△既存	
		太陽光発電パワコン型番、定格出力、変換効率	△	△既存	
	コージェネレーション 機器表	コージェネレーション型番、発電能力、排熱能力、定格燃料消費量	△	△既存	
	井水、地中熱採取 機器表	ポンプ流量、定格電力、揚程	△	△既存	
	その他省エネに資する設備	その他省エネに資する設備の種別、仕様及び数	△	△既存	

書類の種類		明示すべき事項	新築	既存 建築物	☑
カ タ ロ グ ・ 仕 様 書	空調調和設備	型番、能力、定格消費電力、定格燃料消費量	○	○既存	
		台数制御機器、モジュール形チャー	△	△既存	
	機械換気設備	型番、風量、定格消費電力	○	○既存	
		全熱交換効率	△	△既存	
		風量自動制御方法、最低風量	△	△既存	
		全熱交換給気量、還気量、有効還気量率	△	△既存	
	照明設備	型番、風量、定格消費電力	○	○既存	
		在室感知、明るさ検知、初期照度補正機能	△	△既存	
		タイムスケジュール制御機能	△	△既存	
	給湯設備	型番、給湯能力、定格消費電力、定格燃料消費量	△	△既存	
		太陽熱給湯パネルの寸法	△	△既存	
	昇降機	昇降機の種別、積載量、寸法	△	△既存	
		定格速度及び速度制御方法	△	△既存	
系 統 図	空気調和設備 配管系統図、ダクト系統図	太陽光発電	△	△既存	
		太陽光発電パネル型番、定格発電量、寸法	△	△既存	
		太陽光発電パワコン型番、定格出力、変換効率	△	△既存	
	給湯設備 配管系統図	コージェネレーション 機器表	△	△既存	
		コージェネレーション型番、発電能力、排熱能力、定格燃料消費量、効率（100%、75%、50%）	△	△既存	
		その他省エネに資する設備	△	△既存	
	機械換気設備 ダクト系統図	その他省エネに資する設備の種別、仕様	△	△既存	
		空気調和設備の配管、ダクト系統	○	○既存	
		蓄熱槽、蓄熱容量	△	△既存	
	給湯設備 配管系統図	井水、地中熱利用の配管系統	△	△既存	
		換気設備のダクト系統	△	△既存	
		給湯設備の配管系統	△	△既存	
各階配管平面図	空気調和設備	加温、再熱の配管系統	△	△既存	
		太陽熱給湯、コージェネレーションの配管系統	△	△既存	
		単線結線図	△	△既存	
	機械換気設備	その他省エネに資する設備の位置及び連結先	△	△既存	
		縮尺、熱源機、ポンプ、空気調和機、その他の機器の配置(機器番号表記)	○	○既存	
		配管の配置	△	△既存	
		蓄熱槽の寸法、配置	△	△既存	
	給湯設備	各階ダクト平面図			
		縮尺、給気機、排気機、その他これらに類する設備の配置(機器記号表記)	○	○既存	
		ダクトの配置	△	△既存	
	照明設備	各階電灯設備平面図、制御配線図			
		縮尺、照明設備の配置(各室毎の機器記号、個数を表記)	○	○既存	
		制御設備の配置、制御配線図	△	△既存	
各階給湯配管平面図	給湯設備	給湯設備の配置、機器との接続口径	△	△既存	
		配管に講じた保温のための措置(配管保温仕様)	△	△既存	
		節湯器具の位置	△	△既存	
		貯湯槽の寸法、配置	△	△既存	
		太陽熱温水器の配置、接続	△	△既存	
	EV平面図 *建築平面併用可	昇降機	△	△既存	
		縮尺、配置	△	△既存	

書類の種類		明示すべき事項	新築	既存 建築物	☒
太陽光発電配置図、架台					
太陽光発電		太陽光発電パネル配置、方位、角度	△	△既存	
		パワコン配置	△	△既存	
太陽熱温水パネル配置図、架台					
コージェネレーション		太陽熱温水パネル配置、方位、角度	△	△既存	
コージェネレーション 配管平面図併用可					
コージェネレーション		コージェネレーション配置図	△	△既存	
井水、地下熱採取井戸配置図、断面図					
井水、地中熱利用設備		縮尺、井戸の配置	△	△既存	
		井戸の深さ、井戸の径、配管の口径	△	△既存	
その他平面図 *建築平面併用可					
その他省エネに資する設備		縮尺、配置	△	△既存	
制 御 図	空気調和設備	VAV、VWVの制御方法（最低周波数、制御方法）	△	△既存	
		台数制御（優先順位）	△	△既存	
		蓄熱制御、蓄熱容量	△	△既存	
		送水温度	△	△既存	
	機械換気設備	機械換気設備の制御方法	△	△既存	
	照明設備	照明制御のエリア図	△	△既存	
	給湯設備	給湯設備の制御方法	△	△既存	
	コージェネレーション	台数制御方法	△	△既存	
		排熱の制御方法	△	△既存	
その他省エネに資する設備		その他省エネに資する設備の制御方法	△	△既存	
エアバランス表		換気のOA、EAの風量	△	△既存	
一次エネルギー消費量計算書		建築物のエネルギー消費性能に係る計算 その他の計算を要する場合における当該計算の内容	弊社 作成	弊社 作成	

BELS申請、省エネ適判書類：情報提供もしくは確認申請書(一面～六面まで)を送付頂く。(場合により記入頂く。)

○：必要な書類 △：選定した設備に応じて必要

○既存：変更がなければ、既存図を利用する。更新の場合は作成が必要。

△既存：建物設備に応じて必要。変更がなければ、既存図を利用する。更新の場合は作成が必要。